

(സി) മറ്റേതെങ്കിലും സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഓഫീസിനായി അനുവദിക്കണമെന്ന അപേക്ഷ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ഇല്ല.

(ഡി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടത്തിലേയ്ക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകൾ മാറുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമന്റ് പൈപ്പ്ലൈനുകളുടെ അവസ്ഥ

230(5677) ശ്രീ. കെ. പി. കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുറ്റാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിലുള്ള ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമന്റ് പൈപ്പ്ലൈനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രദേശം, നീളം എന്നിവ സഹിതം അറിയിക്കാമോ?

കുറ്റാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിലവിലുള്ള എ.സി. പൈപ്പുകളുടെ പ്രദേശം, നീളം എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു*.

(ബി) ആസ്ബസ്റ്റോസ് സിമന്റ് കുടിവെള്ള പൈപ്പ്ലൈനുകൾ പൊട്ടി റോഡ് തകരാറിലാകുന്നതും കുടിവെള്ള ലഭ്യതയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പൈപ്പ്ലൈൻ പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്ന സ്ഥിതി അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് കുറ്റാടി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് നിലവിലുള്ളത്;

&

(ഡി) ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനാവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

* നിയമസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്.

(ബി-ഡി) ഉണ്ട്. നിലവിൽ എ.സി. പൈപ്പുകൾ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്വാശ്വത പരിഹാരമായി വേളം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലെ എ.സി.പൈപ്പ് മാറ്റുന്നതിന് കിഫ്ബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 1.795 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.-യിൽനിന്ന് റോഡ് കട്ടിംഗ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ എ.സി. പൈപ്പുകൾ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടുകൂടി മാറ്റപ്പെടുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി എ.സി. പൈപ്പുകൾ പൊട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാവുന്നതാണ്. പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരമായി അംഗീകൃത മെയിന്റനൻസ് കരാറുകാർ മുഖേന പൈപ്പ് ലൈൻ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനാവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.

കുട്ടനാട്ടിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം സുഗമമാക്കാൻ നടപടി

231(5678) ശ്രീ. തോമസ് കെ. തോമസ്: താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കുട്ടനാട്ടിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി തകരാർ, AC റോഡിൽ നടന്നുവരുന്ന റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ, കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ പൊട്ടൽ എന്നിവ കാരണം കുട്ടനാട്ടിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ജലവിതരണ പൈപ്പുകളിലെ ചോർച്ച യഥാസമയം പരിഹരിച്ചും മറ്റുതടസ്സങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തി പരിഹരിച്ചും ജലവിതരണം സുഗമമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ റോഡ് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് KRFB-ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ KRFB പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടനാട്ടിലെ കുടിവെള്ള ദൗർലഭ്യത്തിന് പരിഹാരമെന്ന നിലയിൽ കെ.ആർ.ഡബ്ല്യു.എസ്.എ.-യുടെ ഭാഗമായ മഴകേന്ദ്രം മുഖാന്തരം സംസ്ഥാന പ്ലാൻ സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന 'മഴവെള്ള സംഭരണം - ഭൂജല പരിപോഷണം' പദ്ധതി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രാമങ്കരി, നീലംപേരൂർ, എടത്യാ, കാവാലം, പുളിങ്കുന്ന് എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് മഴവെള്ളം യഥേഷ്ടം